

# AALBORG PRIVATBANER.

Maskinafdelingen.

98/1920

Aalborg, den 27<sup>e</sup> November 1920.

T I L

UDVALGET FOR DE TEKNISKE ANLIGGENDER.

A A L B O R G .

Man tillader sig herved at ansøge om Tilladelse til at nedlægge Kloakledninger som vist paa medfølgende Bygningstegning og Situationsplan ved en projekteret Remise paa Privatbanernes Grund.

Erbødigst

*A. Engelund*

# AALBORG PRIVATBANER.

—  
Maskinafdelingen.  
—

Aalborg, den 27<sup>e</sup> December 1920.

W. C. J. Nr. 97/1920

98/1920

T I L

UDVALGET FOR DE TEKNISKE ANLIGGENDER.

A A L B O R G.

Man tillader sig herved at andrage om Tilladelse til at maatte anbringe 1 Stk. W. C. med Septic Tank ved den under Opførelse værende Remise paa Privatbanernes Terrain som vist paa medfølgende Tegning, der vedlægges i 3 Eksemplarer.

Med Højagtelse

*M. Engelund*

W. C. J. Nr. 98/1920.

98/1920

Stadsingeniøren.

Aalborg, den 29. 12. 1920

Til

### Sundhedskommissionen.

Ved herved at fremsende det vedlagte til Udvalget for de tekniske Anliggender indgaaede Andragende om Tilladelse til Installation af Vandklosetter i Ejendommen Matr.-Nr. umatr. i Gylllands gade (Privatbanerne), tillader jeg mig at anmode den ærede Sundhedskommission om en Udtalelse om, hvorvidt der fra Kommissionens Side findes noget at indvende imod, at Tilladelsen gives.

Med Svaret bedes Andragendet med Bilag tilbagesendt.

Tiltaget endes med Bilag II og STADSINGENIØREN I AALBORG med Bemærkning, at der fra Kommissionens Side imod vides at erindre imod at Tilladelsen gives, for saa vidt Gulvene belægges med et for Fugtighed ulgenomtrængeligt Materiale, ~~Vinduerne faar en Glasflade af Størrelse mindst 3600 cm<sup>2</sup>~~ og der sørges for Luftudsugning fra selve Klosetrummene.

for Stadsing.  
J. W. J. J. J.

AALBORG SUNDHEDSKOMMISSION,  
Aalborg, den 31. 12. 1920.  
P. K. V.


*J. W. J. J. J.*

N<sup>o</sup> 98/1920.

I Henhold til Anmeldelse af  
27'-11'-1920 fra  
Privatbanerne

om Kloakarbejder ved Ejen-  
dommen Matr.-Nr. *mmnr.*  
i *Jyllands gade* meddelt  
Tilladelse til Arbejdets Udførelse  
den 2'-12'-1920.

Forlangt Ændringer i Planen:



(NB: Ny Lokomotiv-  
remise).

No. 98/1920.

I Henhold til Andragende af 29-12'  
fra *Bonakkersens*

om Tilladelse til Installation af 1  
Stkr. W. C. i Ejendommen Matr.-Nr. *unskr.*  
*r. Gyllandsgade*  
er Tilladelse meddelt den 4-1-1920  
paa følgende specielle Vilkaar:

**Sundhedskommissionens Bemærkninger:**

*Godt - Luftkonditionering.*

**Udvalgets Bemærkninger:**

