


W. C. J. Nr. 276/1922.

# Carl Christensen & Co.

BLIKENSLAGER  
OG SKIFFERDÆKKER

AUT. VAND-OG  
GASMESTER



TAG- OG  
TAARNDÆKNINGER  
MED KOBBER, ZINK  
OG BLY SAMT SKIFER  
I ENHVER ART

ALGADE 33.

TELEFON 483.

INSTALLATION AF  
W. C. OG BADE-  
APPARATER, VASKE-  
KUMMER M. M.

AALBORG

Aalborg, den 11-10-1922

Til Udvalget for Tekniske Anliggende  
her.

279I/1922

Undertegnede anmoder herved det ærede Tekniske Udvalg om tilladelse til at installere henholdsvis 3- og 1 W.C. efter vedlagte Tegninger og i henhold til det stedlige Reglement for W.C. Anlæg, haabende at det ærede Udvalg vil stille sig velvillig over for dette Anliggende.

Arbødigst  
for Nordjyllands færene  
Firmaer  
Carl Christensen & Co.

Stadsingeniøren.

Aalborg, den 12' - 10' - 1922

W. C. J. Nr. 276/1922.

279 / 1922  
F

Til

## Sundhedskommissionen.

Ved herved at fremsende det vedlagte til Udvalget for de tekniske Anliggender indgaaede Andragende om Tilladelse til Installation af Vandklosetter i Ejendommen Matr.-Nr. *umabr.* i *Jyllandsgade* (*Prinsbanieme*), tillader jeg mig at anmode den ærede Sundhedskommission om en Udtalelse om, hvorvidt der fra Kommissionens Side findes noget at indvende imod, at Tilladelsen gives.

Med Svaret bedes Andragendet med Bilag tilbagesendt.

Tilbagesendes med Bilag Herr STADSINGENIØREN I AALBORG med Bemærkning, at der fra Kommissionens Side intet vides at erindre imod at Tilladelsen gives, for saa vidt Gulvene belægges med et for Fugtighed uegnet trængeligt Materiale, Vinduerne faar en Glasflade af Størrelse mindst 3600 cm<sup>2</sup>, og der sørges for Luftudsugning fra seive Klosetrummene.

AALBORG SUNDHEDSKOMMISSION,  
Aalborg, den 16 - 10 - 1922  
P. K. V.

for Stadsing.  
H. Holst.  
Vil Pissinet

*[Signature]*

N<sup>o</sup>. 279<sup>I</sup> / 1922.

I Henhold til Andragende af 11-10'  
fra Carl Christensen & Co

om Tilladelse til Installation af 4  
Stkr. W. C. i Ejendommen Matr.-Nr. unbek.  
8. Zyllandsgade (Pneumatik)  
er Tilladelse meddelt den 18-10-1922.  
paa følgende specielle Vilkaar:

#### Sundhedskommissionens Bemærkninger:

Gulv

Vinduer til Pissoir

Luftudsugning

#### Udvalgets Bemærkninger:

Forh. m. K. f. Christ. Ledning.  
De viste Pissoir p. den Christ. Ledning maa  
ikke have Kammere eller Parabolans.  
Nye Teknisk Skilt fra W. C. skal udgives  
af 6" glass. Lennis.

N<sup>o</sup> 279<sup>I</sup> / 1922

Færdigattest for Kloakarbejder

ved Ejendommen Matr.-Nr. *um st.*

*tilh. Salling Privatbaner*

*s. Nylandsgade* udstedt

den *7' - 12' - 1922.*

*H. W. C.*

(*Carl Chr. & Co.*)