

Aalb. Br. K. J. Nr. 59 | 1923

AALBORG PRIVATBANER

DRIFTSBESTYREREN

J. NR. D. 1283.

AALBORG, DEN 11. Juni 1923.

5190
18/8-23.
fra
Bygningskommissionen.

Herved tillader man sig at anmode om
Tilladelse til paa Privatbanernes Grund her at opføre
en Remise til en Motorvogn efter medfølgende Plan.

Remisen bygges af Træ med dobbelt Be-
klædning og forsynes med Paptag.

Kennedy

/ Rasmussen

Bygningskommissionen,

A a l b o r g .

Løbe-Nr. 5190.

Attest udstedt d. *færdig*

15

Bygningsanmeldelse af *M/6-23.*

Paa Matr.-Nr. *Privatbanernes Grund*
tilhørende *Privatbanerne*
beliggende

Arealets Størrelse □-Meter.

Ialt bliver bebygget □-Meter.

en Remise til en Alatvogn.
127 m²

		⌘	⊙
Gebyr	□-Meter, 1 Etage à Kr. 0,10.....		
do. <i>127.</i>	do. 2 do. - - 0,12 ¹ / ₂	<i>15 88</i>	
do.	do. 3 do. - - 0,15.....		
do.	do. 4 do. - - 0,17 ¹ / ₂		
do.	do. 5 do. - - 0,20.....		
do.	Forskelligt.....		

Approbatus per Petrus de
ex Oplanden mellem Sørensen
fra Middels Middels ikke bliver
skive end 1^{me} og med en
af Brant: Stille her bringer
i. Nopien.

P. H. O.
Gjort P. H. O.

af 18/8-23.
Kommissionen.

Bygningskommissionen i Aalborg,

den 12. Juni 1923.

5790


Over vedlagte Sag vedrørende Opførelse af en Remisse 127m²
til en Motorvogn paa Privatbanernes Grund

udbedes ^{det} den ærede ~~Udvalgs~~ Kommissions behagelige Erklæring,

idet man skal bemærke, at Bygningen agtes opført af Træ og Vognen drives med Benzin,

Med Erklæringen bedes Sagen og dens Bilag tilbagesendt.

P. K. V.:



Til

Brandkommissionen,

Til-

her.

bagesendes med Bilag Bygningskommissionen
i Aalborg, med Bemærkning at Kommissionen kan tillade Opførel-
sen paa følgende Betingelser:

- 1) at Remisens Afstand fra Nabogrund mindst bliver 8m.,
- 2) at der ikke opføres grundmurede Bygninger nærmere Remisen end 8 m.,
- 3) at et eventuelt Varmeanlæg i Remisen godkendes af Brandkommissionen,
- 4) at Justitsministeriets Bekendtgørelse af 1/4 1922 skal iagt-
tages ved Opbevaring af Benzin,
- 5) at indvendig Belysning skal ske ved elektriske Glødelamper,
forsynet med tætsluttende Klokker som ogsaa omslutter Fat-
ningen. Elektriske Ledninger, Afbrydere, Stikkontakter eller
andre Indretninger, hvorved Gnistdannelser kan finde Sted,
skal være anbragt i en Højde mindst 1,5 m over Gulvet,
- 6) at der til Haandbelysning kun anvendes elektriske Haandlam-
per, forsynet med Beskyttelsesgitter, elektriske Lommelamper
eller anden ligesaa sikker Belysning,
- 7) at Belysning ved andet kunstigt Lys kun maa finde Sted, naar
Lyskilden er anbragt udenfor Garagen og er adskilt fra denne
ved en Rude af brandsikkert Glas,

- 8) at der til eventuelt Ovenlys anvendes brandsikkert Glas i uoplukkelig Indfatning,
- 9) at der anbringes en Kasse af Størrelse c. 0,50 m² med tørt Sand samt en Skovl,
- 10) at brugt Tvist kun maa opbevares i Jernbeholder med tætsluttende Hængselslaag, hvilken Beholder ikke maa anbringes tæt opad Træværk, og hvis Bund skal være hævet mindst 0,5 m over Garagens Gulv,
- 11) at Tobaksrygning forbydes i og ved Garagen, hvilket Forbud skal indskærpes ved Opslag paa isjenfaldende Steder,
- 12) at Garagen maa ikke tages i Brug, forinden den er synet og godkendt af Brandinspektøren.

AALBORG BRANDKOMMISSION,
Aalborg, den 14/8 1923.

P. K. V.


kst.