

CARLO ODGÅRD & AABY SØRENSEN . ARKITEKTER . M. D. A. - M. A. A. VESTERBRO 62 TELEF. 4715-4716. AALBORG

TIL Stadsingeniørens kontor,
C. W. Obels Plads.
h e r.

DERES BREV AF


VORT JOURNALNR. HN/GN - s. 425.

DATO: den, 14.5.52.

SAG Aalborg privatbaner A/S.

Efter endt brug returneres hermed med tak for lån be-
liggenhedsplan i mål 1:500 med indtegnede kloakledninger til Vestre Land-
grøft.

Deres ærbødige



Ovennævnte bilag.

modt 15/5-52

N^o

138/52

Aalborg, d. 15. sept. 1952.

Meddelelse er dags dato tilstillet
bygningsinspektøren om indkommet
kloakplan for ejendommen matr.-nr.

.....
imatr. bamaual

.....
ved remission

.....
Ejer: 4/3 Aalborg Privathaver.

Indsendt af: B. Jørg. & Jørg. Jørgensen

TIL Aalborg byråds udvalg for gade- og vejvæsen,
Stadsingeniørens kontor,
h e r.

Stadsingeniørens kontor

Kloak- og spildevandsafdelingen
C. W. Obels Plads 16 - Aalborg

DERES BREV AF:

VORT JOURNALNR.: HN/GN - s. 425. DATO: den, 30.8.52.

SAG: Aalborg Privatbaner A/S.

For Aalborg Privatbaner A/S, der på det umatrikulerede baneterrain som er vist på hoslagte tegning nr. 425.6 agter at lade opføre den på tegning nr. 425.11 viste nye funktionærbygning i forbindelse med den nuværende funktionærbygning, samt forskellige ændringer i de bestående remiser og værkstedsbygninger, anmoder undertegnede herved det ærede udvalg om approbation af de på hoslagte tegninger viste afløbsledninger.

I den nye funktionærbygning indrettes 5 stk. w.c. afløb som vist med forlænget rør med rensklap ved det inderste w.c. og selve ledningen føres op gennem taget til udluftning. Pissoirrende af saltglasserede rør med skifferplader over og gulvafløb som vist. Håndvasken føres hen i pissoirrende. Væggene er beklædt med fliser, gulvet terrazzo, elektrisk lys og vinduer til at åbne mod det fri.

Baderummet har 5 bruseplader. Langs disse en rende af saltglasserede rør med fald til gulvafløb. Under vaskerenderne samles afløbet fra disse i fælles vandlås som vist. Midt i rummet gulvafløb. Vægge lo rk. fliser, gulv af nubrede fliser, vinduer til at åbne til det fri.

Afløb fra denne bygning samles som vist ved det sydøstlige hjørne af bygningen i en l. m GB, herfra føres det til den gamle afløbsledning, der går til Vestre Landgrøft.

På tilslutningsstedet udføres en ny l m GB.

Gamle ledninger er punkterede linier.

Den gamle retiradebygning nedrives ligesom w.c. i nuv. kedelhus nedrives.

Afløb fra akkumulatorværkstedets tag udføres som vist, og den gamle GB i dette rum fornyes og forsynes med tæt dæksel med sandlås.

Tegning nr. 425.13 viser indretning af motorværksted med udbygning af prøverum. På den nuv. 9" ledning, der går til Vestre Landgrøft føres tagvand fra prøverummet og på selve bygningen flyttes et tagnedløb. Punkterede linier angiver gamle ledninger.

Deres ærbødige

2 stk. tegn. nr. 425.6-11-13.

Modt 10/9-52

Stadsingeniøren

N^o 138/52

Aalborg, den 15. sept. 1952.

12433

Dags dato er hertil indkommet ansøgning og planer til spildevandsanlæg
for projekteret funktionærbygning
på ejendommen matr.-nr. umatr. baneareal
Gade og hus-nr. ved remisen
Ejer: A/S Aalborg privatbaner.

Til bygningsinspektøren

Per H. Larsen 11.9.52

Stadsingeniøren

Aalborg, den 15. sept. 1952.

Nr. 138/52

CIVILPOLITIET
Devøerter- nærings- og
sundhedsafdelingen
journ. nr. 822 /1952.

Til

W. C.
J. N. 105/1952

Sundhedskommissionen

Ved herved at fremsende det vedlagte til udvalget for gade- og
vejvæsenet indgåede andragende om tilladelse til installation af vand-
klosetter i ejendommen matr.-nr. umatr. baneareal

ved remisen

tillader jeg mig at anmode den ærede sundhedskommission om en
udtalelse om, hvorvidt der fra kommissionens side findes noget at
indvende imod, at tilladelsen gives.

Med svaret bedes andragendet med bilag tilbagesendt.


W. C. Jensen
Vend!

Tilbageendes med Bilag STADSINGENIØREN
I AALBORG med Bemærkning, at der intet vides
at erindre imod, at Tilladelsen gives paa de i Kom-
missionens Skrivelse af 28/4 1923 nævnte Vilkaar.

AALBORG SUNDHEDSKOMMISSION,

Aalborg, den 19-9-1922.

P. K. V.



Victor Nielsen.

Sekretær.

N^o

138/52

Aalborg, d. 15. sept. 1952.

Meddelelse er dags dato tilstillet
bygningsinspektøren om indkommet
kloakplan for ejendommen matr.-nr.

.....
imatr. bemaatal

.....
ved remission

.....
Ejer: 4/3 Aalborg Privathaver.

Indsendt af: B. Jørg. & Jørg. Jørgensen

APPROBATIONS-SKRIVELSE

I henhold til Deres andragende af **30. august 1952** om tilladelse til at lade udføre:

Kloakarbejder

Sanitetsarbejder

Installation af **5** stk. w. c.

i ejendommen matr.-nr. **umatr. banesreal**

ved

remisen

nr. *ved Vester Sandgravn*

tilhørende: **Aalborg Privatbaner A/S**

meddeles herved approbation på udførelsen af nævnte arbejder på betingelse af, at anlægget udføres i nøje overensstemmelse med forskrifterne i **regulativet for private afløbsledninger, bygningsvedtægten og sundhedsvedtægten** samt de under denne hørende **bestemmelser vedrørende indretning af vandklosetter**.*).

Endvidere skal anlægget udføres i overensstemmelse med eventuelle på tegningen foretagne rettelser og tilføjelser og nedenanførte:

Bemærkninger:

Tilladelse til at bygge over den eks. kloakledning kan gives på betingelse af:

at ledningerne overalt holdes fri af fundamenter,

at fundamenterne, hvor ledninger passerer bærende mure, i en bredde af 60 cm på hver side af rørene føres 10 cm ned under disse.

Forinden arbejdet påbegyndes, må det anmeldes til stadsingeniørens kontor, kloak- og spildevandsafdelingen, C. W. Obels Plads 16, telefon 7878. og **Alba 10625**.

Ingen ledning i jorden og ingen del af installationen må tildækkes, før den er synet og godkendt fra kontoret.

Når arbejdet er færdigt, meldes det til kontoret, men anlægget må ikke tages i brug, før der er udstedt attest fra stadsingeniøren om, at det er udført i overensstemmelse med de gældende regler og de specielt givne forskrifter.

STADSINGENIØRENS KONTOR, AALBORG, d. **26. sept. 1952**.

Efter bemyndigelse af UDVALGET FOR GADE- OG VEJVÆSENET.

Lindholm & Pjøl

Henric Lindholm

Herr. ark. Carlo Odgård & Aaby Sørensen, Vesterbro 62, Aalborg.

*) Uddrag af »BESTEMMELSER VEDRØRENDE W.C.-RUMS INDRETNING«:

Størrelse: Gulvflade mindst 1,0 m². Bredde mindst 0,8 m. Højde mindst 2,0 m.

Gulvbelægn.: Skal udføres af et for fugtighed uigennemtrængeligt materiale.

Vægbeklædn.: Væggene skal pudses og indtil en højde af 1,5—2,0 m fra gulvet være oliemalede eller beklædt med fajancefliser (lagt i cement) eller lignende for fugtighed uigennemtrængeligt — godkendt — materiale.

Belysning: Ved direkte belysning skal vinduet være til at åbne og have mindst 0,20 m² glasflade.

Ved indirekte belysning må vinduet, der skal vende mod et direkte belyst rum, ikke være til at åbne, men skal have mindst 0,36 m² glasflade.

Der skal i begge tilfælde installeres elektrisk lys i rummet.

Udluftning: Ved indirekte belyste rum føres en lodret udluftningskanal med mindst 100 cm² tværsnitsareal op gennem taget.

MI 9/12-53